

MPU690

Unitate de verificare



- Tensiune nominală de ieșire în 5 trepte
- Funcționare automată
- Putere mare de ieșire, adecvată pentru lămpile de test
- Durată de viață extinsă a bateriei
- Bază magnetică
- Carcasă robustă

DESCRIERE

Testerele de tensiune cu doi poli au în general o funcție de autotestare pentru a verifica că unitatea funcționează și nu are bateriile descărcate. Acest test nu indică neapărat că instrumentul va afișa în siguranță o măsurare a tensiunii, în special pentru tensiuni care depășesc 50 de volți. Testerele de tensiune cu doi poli se recomandă să fie verificate cu o sursă cunoscută de tensiune activă înainte de a efectua o măsurătoare de tensiune pe un circuit.

Unitatea de verificare portabilă Megger MPU690 oferă o sursă alternativă de tensiune, fiind alimentată de la baterii și care poate verifica funcționarea corectă a unui tester de tensiune.

Dispozitivul generează în siguranță o gamă de tensiuni de la 50 la 690 de volți în cinci trepte. La pornire, unitatea generează inițial 690 de volți, apoi, după o perioadă scurtă, scade încet trecând prin fiecare treaptă de tensiune până când dispozitivul se oprește.

Pașii individuali de tensiune sunt indicați de o bară de 5 LED-uri. Instrumentul are și un LED indicator de putere care indică și dacă bateria este descărcată sub nivelul nominal de funcționare.

MPU690 pornește automat atunci când sondele testerului de tensiune sunt introduse în bornele de ieșire, generând o tensiune de ieșire de 50 Hz care simulează rețeaua de alimentare cu curent alternativ.

UTILIZARE

Puterea de ieșire generoasă și distanța dintre bornele de ieșire permit MPU690 să verifice și funcționarea corectă a indicatoarelor de tensiune care utilizează o lampă de control. Deși unitatea are o putere mare, ea are o durată de viață excepțional de bună a bateriei.

Carcasa robustă a MPU690 are o bază magnetică pentru o utilizare convenabilă prin fixarea temporară pe suprafețe metalice.

N.B. MPU690 nu este recomandat pentru utilizare cu multimetre.

SPECIFICAȚII

Tensiune de ieșire	50 - 690 volți în cinci trepte: 50 V, 100 V, 230 V, 400, 690 V
Putere de ieșire	10 W max.
Pornire On/Off	pornire automată atunci când sondele testerului de verificat sunt introduse la borne / oprire automată
Indicatoare	5 LED-uri pentru treptele de tensiune plus un LED pentru alimentare
Alimentare	6 x AA / LR06 baterii alcaline
Mediu	
Temperatură de operare	-10°C - +40°C
Umiditate	70% Rh
Dimensiuni	130 mm x 68 mm x 48 mm
Greutate	346 g

COD DE COMANDĂ

Descriere	Art. Nr.
MPU690 Unitate de verificare	1001-561